

Наименование органа, осуществляющего контроль *	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга	Исполнение требований законодательства об антитеррористической защищенности и пожарной безопасности.	23.01.2023 - 30.01.2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Бесконтрольное пребывание на территории посторонних лиц. Основание: п.24 и ПП РФ №1006 2. Необходима актуализация паспорта безопасности в связи с изменением мер по инженерно-технической защите объекта. Основание: п.48 и ПП РФ №1006. 3. Устранение недостатков в системе пожарной сигнализации. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. В соответствии с действующим пропускным режимом бесконтрольное пребывание на территории посторонних лиц на территории школы не допускается. 2. Паспорт безопасности откорректирован и прошел процедуру актуализации. 3. Для устранения недостатков в системе пожарной сигнализации подготовлена рабочая документация и локальный сметный расчет. Школа внесена в адресный перечень дооснащения объектов социальной инфраструктуры комплексными системами обеспечения безопасности.
Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга	Исполнение требований законодательства о межнациональных отношениях	01.04.2023 - 30.04.2023	Карты Российской Федерации, находящиеся в школе №570, не отражают актуальное состояние территориальной целостности государства.	1. Карты с учетом новых территорий Российской Федерации приобретены.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Санкт-Петербургу	Профилактический визит	12.05.2023 - 12.05.2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Покрытие проездов, подходов и дорожек на территории имеет дефекты. 2. Не проведено обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) не реже 1 раза в 10 лет с 	1. Администрацией Невского района Санкт-Петербурга рассмотрен вопрос о внесении ГБОУ школы №570 Невского района в адресную программу на 2023-2024 годы по благоустройству территории.

Наименование органа, осуществляющего контроль *	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
			<p>инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, а также обследование отдельных систем проточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением каждой группы помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые).</p> <p>3. Отсутствует помещение или место, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств с размещением инструкций по приготовлению дезинфицирующих растворов в месте их приготовления.</p> <p>4. У 12 сотрудников из 95 отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинации против "Дифтерии", у 9 сотрудников отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинации против "Кори", у 4 сотрудников отсутствуют сведения о</p>	<p>2. Техническое обследование системы вентиляции было проведено ООО "ВГТ-Сервис".</p> <p>3. Оборудованы помещения на 3-х этажах для обработки и хранения уборочного инвентаря с поддонами и с подачей холодной и горячей воды.</p> <p>4. Все сотрудники прошли вакцинацию/ревакцинацию от "Дифтерии", "Кори", "Гепатита В", или имеют антитела, или медотвод от прививок.</p>

Наименование органа, осуществляющего контроль *	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
			вакцинации/ревакцинации против "Гепатита В".	
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Санкт-Петербургу	<p>О проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителей, окружающей среде, а также других мероприятий, предусмотренных Федеральным законом.</p>	<p>09.10.2023 - 09.10.2023</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Провести в кабинетах 3-4 классов, во входных помещениях, пищеблоке, физкультурных залах, столовой, туалетах проведение заключительной дезинфекции с применением дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидной активностью силами спец. организации с ревизией вентиляционной системы и последующим проведением генеральной уборки. 2. Организовать питание пораженных классов отдельно, составить график посещения столовой. 3. Исключить участие пораженных классов в массовых мероприятиях. 4. Исключить посещение пораженными классами внеурочных занятий, в том числе ГПД. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 11.10.2023 проведена заключительная дезинфекция с применением дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидной активностью силами спец. организации ООО "Дезинфекционная система" с ревизией вентиляционной системы и последующим проведением генеральной уборки помещений. 2. Обучающиеся пораженных классов отдельно посещают столовую, составлен график посещения столовой. 3. Обучающиеся пораженных классов не участвуют в массовых мероприятиях, внеурочных занятиях, не посещают ГПД. 4. Обучение проводится по смешанному режиму, при котором время перемен, уроков, прихода и ухода из школы смещено с учетом изоляции от обучающихся других классов. 5. Обеспечено проведение текущей дезинфекции с проветриванием в посещениях пораженных классов, мест общего пользования.